

fubag

Блок автоматики
Automatic transfer switch

Operator's Manual
Инструкция по эксплуатации

DS 30

DS 30 D



www.fubag.ru



ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЛОКА АВТОМАТИКИ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДАННОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ.

К использованию и обслуживанию блока допускается только квалифицированный и специально обученный персонал, ознакомленный с данной инструкцией.

В этой инструкции содержится описание, правила безопасности и вся необходимая информация для правильной эксплуатации блока автоматики FUBAG. Сохраняйте данную инструкцию и обращайтесь к ней при возникновении вопросов по безопасной эксплуатации и обслуживанию.

1. Правила безопасности


- Схема блока содержит элементы и узлы, находящиеся под напряжением питающей сети. Категорически запрещается работать при снятой передней панели блока.
- К работе с блоком допускаются лица, прошедшие обучение, инструктаж и проверку знаний требований электробезопасности, имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже III и соответствующее удостоверение.
- Запрещено использование блока при отсутствии или неисправном заземлении. Перед подключением аппарата проверьте наличие и исправность заземления.
- Располагайте блок в помещении так, чтобы панель управления была легко доступна.
- Устанавливайте блок на прочной, ровной поверхности.
- Внимательно изучите инструкцию по эксплуатации.
- Ремонт и техобслуживание должно проводиться только квалифицированным специалистом сервисного центра.

2. Описание блока автоматики

Устройство предназначено для обеспечения основного и резервного питания и может применяться в высотных зданиях, телекоммуникационном оборудовании, угледобывающей промышленности, морской промышленности, машиностроении, медицине, военной промышленности и т.д. В качестве основного источника питания могут использоваться электрическая сеть, электростанция, аккумулятор и т.д. Время коммутации составляет 1 сек. Пользователь может сам задавать время задержки. Если одновременно используются основной и резервный источник питания, приоритетом обладает электрическая сеть.

Блок имеет:

- Переключение на две нагрузки, моторный привод и микроэлектронную систему управления.
- Надежную систему механической и электрической блокировки, обеспечивающая высокую безопасность.
- Отключение обоих источников питания при аварийной ситуации.
- Индикацию включения/выключения, замок, различные функции для обеспечения надежного электроснабжения и отключения нагрузки.
- Хорошую электромагнитную совместимость, подавление помех и помехозащищенность.
- Высокая степень автоматизации.
- Интерфейс ввода/вывода, возможность дистанционного управления и управления.



3. Условия эксплуатации

Устройство рассчитано на работу с переменным током напряжением до 660 В и частоту тока 50 Гц.

Температура окружающей среды должна быть не более +40°C и не менее -5°C.

Высота расположения установки не должна превышать 2000 м над уровнем моря.

Уровень загрязнения места установки: 3 по ГОСТ Р 51321.1-2000.

Категория установки с электроприемниками: IV 3.


Угол наклона щита блока не должен превышать 22,5°.

4. Технические характеристики

| Модель | | DS 30 D | DS 30 |
|---|---------------------|---------------------------|---------------------------|
| Номинальный ток I | | 63A | 100A |
| Номинальное напряжение изоляции U_i | | 750 В | |
| Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение U_{imp} | | 8 кВ | |
| Номинальное рабочее напряжение U_e | | 440 В переменного тока | 250 В переменного тока |
| Номинальный рабочий ток I_e | AC-31B | 63 | 100 |
| | AC-35B | 63 | 100 |
| | AC-331B | 63 | 100 |
| Номинальная нагрузка | | 10Ie | |
| Номинальная отключающая способность | | 8Ie | |
| Номинальный условный ток короткого замыкания | | 100 кА | |
| Кратковременный выдерживаемый ток короткого замыкания | | 7 | 9 кА |
| Время преобразования | | <0.3 с | <0.4 с |
| Управляющее напряжение | | 220 В переменного тока | |
| Потребляемая мощность электродвигателя | Во время пуска | 300 Вт | |
| | В нормальном режиме | 55 Вт | |

Производитель имеет право вносить изменения, как в содержание данной инструкции, так и в конструкцию блока без предварительного уведомления пользователей.

5. Конструкция блока



- Электрический замок: предназначен для управления питанием. Когда замок разблокирован, осуществляется автоматическое дистанционное управление переключателем, когда замок заблокирован, управление переключателем может осуществляться только в ручном режиме.

- Ручка управления: перед использованием ручки управления необходимо разблокировать электрический замок.


- Механический замок: перед проведением технического обслуживания необходимо заблокировать электрический замок, установить переключатель в положение 0 и заблокировать механический замок, после чего вы можете приступить к обслуживанию.

- Индикатор положения: показывает рабочее положение переключателя (I, 0, II).

- Управляющее напряжение: управляющее напряжение переключателя составляет 220 В переменного тока.

- Корпус переключателя. Передняя часть – линия I: подключение к основному источнику питания. Задняя часть – линия II: подключение к резервному источнику питания.


6. Монтажные габариты




| Модель | Габариты, мм | | | | | | | |
|---------|--------------|-----|-----|----|----|----|---|-----|
| | A | B | C | D | E | F | G | H |
| DS 30 D | 245 | 106 | 233 | 84 | 14 | 30 | 6 | 133 |
| DS 30 | | | | | | | | |

7. Подключение


Автоматический и ручной(дистанционный) режимы




Автоматический режим




Автоматический режим + принудительное переключение в "0" (отключение двойного источника питания)



Дистанционный режим



Подключение электростанции



Подключение блока автоматики

- Медные шины блока слева направо, линии I, II подключаются к основному источнику питания (спереди) и к резервному источнику питания (после А, В, С), N.
- Питание цепи управления осуществляется от общего источника питания и резервного источника питания, фазы С и N.
- Линии цепи управления I, II 220 В переменного тока подключаются соответственно к клеммам 102~103, 104~105. Клемма 102 подключается к основному источнику питания, клемма 104 подключается к резервному источнику питания.
- Клеммы 101, 106 предназначены для подключения источника питания цепи управления сигнальными индикаторами. К клемме 106 подключается фаза. Обратите внимание на то, что клеммы 101, 106 не должны подключаться к какой-либо другой линии!
- Для нижней (верхней) клеммы I, II, А, В, С, N в качестве выходного порта может применяться подключение по медной шине или проводное подключение.

8. Техническое обслуживание

- Обслуживание блока может производиться только квалифицированным персоналом с допуском работы с силовыми сетями и электроустановками напряжением до 1000 вольт.
- Всегда отключайте блок от сети и электростанции при обслуживании. Внутри блока существуют высокие напряжения и токи, опасные для жизни.

9. Хранение и транспортировка

Во время транспортировки и хранения блока старайтесь беречь его от попадания влаги. Рекомендуется хранить блок в сухом, хорошо проветриваемом помещении и не подвергать его воздействию повышенной влажности, коррозионно-опасных газов и пыли. После вскрытия упаковки рекомендуется снова упаковать устройство, если предполагается перевозить его к месту работы или на хранение.

10. Неисправности и их устранение

| Неисправность | Причина неисправности | Способ устранения |
|---|--|---|
| Отсутствует питание, блок автоматики не работает. | Кнопка находится в положении автоматического режима. | Выберите автоматический режим. |
| | Не работает выключатель питания. | Устраните неисправность, связанную с нарушением подачи питания. |
| | Неправильное подключение к двум клеммам. | Выполните подключение надлежащим образом. |
| | Сгорел предохранитель. | Замените предохранитель. |
| Отсутствует питание, сгорела плата питания. | Проверьте напряжение питания на клеммах 101-106. | Замените плату. |

11. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на оборудование указывается в прилагаемом сервисном талоне.

Гарантия относится к дефектам в материалах и узлах и не распространяется на компоненты, подверженные естественному износу и работы по техническому обслуживанию.

Гарантийному ремонту подлежат только очищенные от пыли и грязи устройства в заводской упаковке, полностью укомплектованные, имеющие инструкцию по эксплуатации, гарантийный талон с указанием даты продажи, при наличии штампа магазина, заводского номера и оригиналов товарного и кассового чеков, выданных продавцом.

В течение гарантийного срока Сервисный центр устраняет за свой счёт выявленные производственные дефекты. Производитель снимает свои гарантийные обязательства и юридическую ответственность при несоблюдении потребителем инструкций по эксплуатации, самостоятельной разборки, ремонта и технического обслуживания устройства, а также не несет никакой ответственности за причиненные травмы и нанесенный ущерб.